



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00498

№ ПС 006925

Срок действия с 18.08.2021 г. по 17.08.2024 г.

ОКПД 2: 22.21.41
код ЕКПС
код ТН ВЭД: 3921110000

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО "Торгово-промышленная группа "Солид". ОГРН: 1046604384925. Адрес:
624000, Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, г.
Арамиль, пер. Речной, 2а. Тел.: +7 (343) 2170870. E-mail: info@solidgroup.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО "Торгово-промышленная группа "Солид". ОГРН: 1046604384925. Адрес:
624000, Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, г.
Арамиль, пер. Речной, 2а. Тел.: +7 (343) 2170870. E-mail: info@solidgroup.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ»», 129347, город Москва,
улица Холмогорская, дом 2, корпус 3, Э 1, пом XV К 15 ОФ 75., тел. +7(495)125-24-
74, e-mail: ntc.start@bk.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**
(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Панель складная универсальная шумо- и теплоизоляционная толщиной 5мм под
цементно-песчаной стяжкой 40мм для шумоизоляции и теплоизоляции
межэтажных перекрытий, выпускаемая по ТУ 22.21.41-018-72383679-2020.
Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГЛАМЕНТА**

Показатели пожарной опасности: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по
ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по
ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной
дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18); группа
токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20); группа
распространения пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 0559/СТ-21 от
02.08.2021 г., Испытательная лаборатория «Научно-
технический центр «СТАРТ» аттестат аккредитации №
ССБК RU.21ПБ22 до 16.04.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 22.21.41-018-72383679-2020.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смолич

Д.В. Поленов

